



Проверка подлинности сертификата соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.25075

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Балтиколор»,
Адрес: Россия, 141400, Московская область, город Химки, Вашутинское шоссе, дом 17, владение Б.
ИНН: 5047180799, ОГРН: 1165047051740, телефон: +7 (495) 225-45-94,
электронная почта: torg.expert@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Балтиколор»,
Адрес: Россия, 141400, Московская область, город Химки, Вашутинское шоссе, дом 17, владение Б.
ИНН: 5047180799, ОГРН: 1165047051740, телефон: +7 (495) 225-45-94, электронная почта:
torg.expert@yandex.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»,
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ.
2/П, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Материалы водно-дисперсионные строительные (см. приложение №1).
Выпускаемые по ТУ 2316-001-23522126-2012 Материалы водно-дисперсионные
строительные. Торговой марки Super Deco.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2

код ТН ВЭД
3208

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности - КМ1;
группа горючести - слабо горючие (Г1) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96;
группа дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №22275-ВНИ/ПБ-22 от 18.10.2022.
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 2316-001-23522126-2012.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.10.2022 по 18.10.2027



Руководитель органа

подпись

(Handwritten signature)

М.В. Елагина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

(Handwritten signature)

А.А. Балабанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка подлинности сертификата соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.25075
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)**

Срок действия с 19.10.2022 по 18.10.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
3208	<p>Материалы водно-дисперсионные строительные: ИНТЕРЬЕР Люкс ВД-АК-201» Краска для внутренних работ; «ИНТЕРЬЕР Оптима ВД-АК-202» Краска для внутренних работ; «ИНТЕРЬЕР Супербелая ВД-АК-203» Краска для внутренних работ; «ФАСАД Люкс ВД-АК-101» Для наружных и внутренних работ по отделке зданий и сооружений различного назначения; «ФАСАД Оптима ВД-АК-102» Для наружных и внутренних работ по отделке зданий и сооружений различного назначения; «РЕЗИНОВАЯ ВД-АК-103» Для наружных и внутренних работ; «ФАКТУРА ВД-АК-104» Для наружных и внутренних работ (содержит твердые включения для придания поверхности специфической фактуры); «УНИВЕРСАЛЬНАЯ SUPER DECOR ВД-АК-108» Для наружных и внутренних работ; «ЭМАЛЬ ВД-АК-105» Для наружных и внутренних работ. "КРАСКА ДЛЯ ПОЛА ВД-АК-217" Для внутренних работ по минеральным и деревянным основаниям; "КРАСКА ПО СТЕКЛУ ВД-АК-218" Для внутренних работ по стеклянным поверхностям.</p>	<p>ГОСТ 30244-94 слабо горючие (Г1)</p> <p>ГОСТ 30402-96 трудновоспламеняемые (В1)</p> <p>ГОСТ 12.1.044-89 с умеренной дымообразующей способностью (Д2)</p> <p>ГОСТ 12.1.044-89 малоопасные (Г1)</p>



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

М.В. Елагина

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Балабанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации